

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650992; г. Кемерово, пр-т Советский, 60 (384-2) 36-33-46, факс (384-2) 36-75-98
www.gosgii42.ru, www.росжилинспекция42.рф, e-mail: gosjii@kemtel.ru

Район: _____ Населенный пункт: _____ Белово

ПРОТОКОЛ № 25-133 об административном правонарушении

« 09 » июля 2014 г.
в 15 ч. _____ мин.

Государственный жилищный инспектор Кольчурин Владимир Геннадьевич
составил настоящий протокол о том, что

Должностное лицо: заместитель директора ООО "Спектр К" паспортные данные: серия 3204 номер 158336 дата выдачи 07.05.03 кем выдан 2 отделом милиции Ленинск-Кузнецкого УВД Кемеровской области
(Фамилия Имя Отчество)

Число, месяц, год рождения: 22.03.1983 Гражданство: Российская Федерация

Место рождения: город ленинск-Кузнецкий, Кемеровской области

Место работы заместитель директора ООО "Спектр К"
(наименование предприятия, организации, должность, юридический адрес)

Адрес места жительства _____

Ранее к административной ответственности по части _____ статьи _____ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях _____
(привлекались, не привлекались)

Объект административного правонарушения: ,Полысаево г,
(район, населенный пункт: город, село, поселок)

Республиканская ул ул. дом: 6 корпус: _____ квартира № _____

Время и место совершения административного правонарушения: 15 час. _____ 00 мин.
г. Полысаево, улица Республиканская, 6; улица Бакинская, 14, 16, 18; улица Читинская, 37, 41

Состав административного правонарушения*:

№ п/п	№ статьи, пункта нормативного акта (ЖК, ПГЖП, ПИН, СНиП, ВСН, и др.)*	Характеристика нарушения
1	2	3
1	2.25/2.6.13.г./	Недостаточная тепловая изоляция труб в подвальном помещении Республиканская, 6,
2	4.1.18/4.1.9/	Не обеспечена надежность и прочность крепления канализационных трубопроводов и выпусков в подвальном помещении Республиканская, 6
3	5.37/5.6.2/	Неисправность электропроводки, в лестничных клетках жилых домов №№ 37,41 по улице Читинская.
4	5.38/5.6.2/	Отсутствуют однолинейные схемы в ВРУ и подъездных щитках жилых домов №№ 14,16,18 по улице Бакинская и №№ 37,41 по улице Читинская.

* ЖК - Жилищный кодекс РФ, ПГЖП - Правила пользования жилыми помещениями, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.06 г. № 25, ПИН - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утверждены Постановлением Госстроя России от 27.09.03г. № 170, СНиП - Строительные нормы и правила, ВСН - Ведомственные строительные нормы и др.

ответственность за которое предусмотрена ст 7.22 КоАП РФ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Права и обязанности лица, привлекаемого к ответственности, предусмотренные ч.1 ст.51 Конституции РФ, ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях разъяснены


V Ляхов М.В.
(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Объяснение лица в отношении, которого возбуждено дело об административном правонарушении:

V _____

Ляхов М.В.
(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Государственный жилищный инспектор _____
м.п. _____



Свидетели: _____

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

г. Белово

07.07.2014

ПРЕДПИСАНИЕ № 129-133

по выявленным нарушениям при использовании, эксплуатации и обеспечении
сохранности жилищного фонда, инженерного оборудования, придомовых территорий
и предоставлении коммунальных услуг

Выдано юридическому лицу:

ООО "Спектр К" ИНН 4212029859

Информация об уставе предприятия:

адрес: ,652560, Кемеровская обл, Полысаево г, Космонавтов ул, 63, телефон: 2-42-69, 4-50-93
р/с40702810805030000012 в КФ ОАО "МДМ Банк" г. Кемерово БИК 043207784 к/с
30101810400000000784

по адресам: Республиканская ул д.6; Читинская, 37,41; Бакинская, 14,16,18

№	Нарушенный нормативный акт	Подлежащие исполнению мероприятия и работы	дата устранения
1	п.ПиН 2.6.13.г.	Восстановить разрушенную или заменить недостаточную тепловую изоляции труб в подвальном помещении Республиканская, 6	01.08.2014
2	п.ПиН 4.1.9	Обеспечить надежность и прочность крепления канализационных трубопроводов и выпусков в подвальном помещении Республиканская, 6	01.08.2014
3	п.ПиН 5.6.2	Устранить неисправности электропроводки в лестничных клетках жилых домов №№ 37,41 по улице Читинская.	01.08.2014
4	п.ПиН 5.6.2	Восстановить однолинейные схемы в ВРУ и подъездных щитах жилых домов №№ 14,16,18 по улице Бакинская, и №№ 37,41 по улице Читинская	01.08.2014


Гражданин, должностное лицо, представитель юридического лица поставлен в известность о том, что неисполнение настоящего предписания в срок влечет наложение административного штрафа в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информация о выполнении мероприятий представляется в отделение Государственной жилищной инспекции по истечении 5 дней после срока, оговоренного в предписании.

Непредставление информации рассматривается как невыполнение мероприятий


С предписанием
ознакомлен и
получил на руки

ООО "Спектр К"


(подпись)

Начальник отдела
Государственной жилищной
инспекции

Кольчурин В. Г.



(подпись) место штампа